



Федеральное медико-биологическое агентство
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Главный центр гигиены и эпидемиологии

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

адрес: 123182, г. Москва, 1-й Пехотный переулок, д. 6
телефон/факс: Тел. (499) 190-4861, Факс (499) 196-6277

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
№ RA.RU.710138

УТВЕРЖДАЮ
Зам. руководителя Органа инспекции

А.И. Петухов

М.п.

от «07» 03 20 19 г.

№ 4967/2019

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции

на основании заявления № 5085/19 от 04.03.2019 от организации-заявителя по договору с ФГБУЗ ГЦГ и Э ФМБА России: ООО «Сервиль», Россия, 142281, г. Протвино, проезд Северный, 3-65

Организация-получатель экспертного заключения: ООО «РабберСол»
Адрес: 445000, Самарская область, г. Тольятти, ул. Вокзальная, д. 118, к. 34

Организация-изготовитель: ООО «РабберСол»
Адрес: 445000, Самарская область, г. Тольятти, ул. Вокзальная, д. 118, к. 34

Наименование продукции: Покрытия на основе резиновой крошки, толщиной от 2 мм до 50 мм, плотностью от 600 кг/м³ до 1500 кг/м³

Код ТН ВЭД: 4008211000

Область применения: предназначены для покрытия открытых и закрытых детских игровых площадок, спортивных сооружений и залов, открытых спортивных площадок, беговых дорожек, полов вокруг бассейнов, причалов, входов и выходов из зданий, полов промышленных предприятий, уличных ступеней, садовых дорожек, помещений для животных, душевых комнат и т.п., также используется в качестве покрытия для гаражей.

Продукция изготовлена в соответствии с: ТУ 22.19.72.000-001-37042832- 2018

Перечень документов, представленных на экспертизу: заявление на проведение экспертизы, устав, свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, лист записи ЕГРЮЛ о внесении изменений в сведения о юридическом лице, приказ о назначении директора, протокол испытаний, ТУ 22.19.72.000-001-37042832-2018

Характеристика продукции: согласно документации изготовителя.

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Согласно протоколу испытаний № 2-СХТ-239-19 от 28 февраля 2019 г., выданному ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ ООО «ПОЛИМЕРТЕСТ» (Аттестат № РОСС RU.0001.21ХИ04 (дата внесения в реестр Росаккредитации 09.09.2014 г.)) типовые образцы указанной продукции были подвергнуты испытаниям на соответствие Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010г. (глава II, раздел 6)

Вещества, показатели (факторы),

№	Определяемые показатели	Единица измерения	значение и допуск показателя-«не более»	НД на метод испытания	№ пробы	Результаты испытаний
1	2	3	4	5	6	7
1	Формальдегид	мг/м ³	0,01	РД 52.04.186-89	239СХТ	< 0,01 < 0,01
2	Стирол	мг/м ³	0,002	МУК 4.1.3107-14	239СХТ	< 0,002 < 0,002
3	Дибутилфталат	мг/м ³	0,10	ГОСТ ИСО 16017-1-2007	239СХТ	< 0,01 < 0,01
4	Ксилол	мг/м ³	0,1	МР 01.023-07	239СХТ	< 0,1 < 0,1
5	Запах	балл	2	МУ 2.1.2.1829-04	239СХТ	1 1

По результатам проведенных испытаний продукции: Покрытия на основе резиновой крошки, толщиной от 2 мм до 50 мм, плотностью от 600 кг/м³ до 1500 кг/м³ отклонений от Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 (глава II, раздел 6), **не установлено.**

Протокол испытаний, указанных образцов продукции отражает условия и методы испытаний, полученные данные. Испытания проведены аккредитованной и лицензированной организацией, выполнены в соответствии с требованиями действующих нормативно-методических документов, результаты зарегистрированы и оформлены надлежащим образом и приемлемы для гигиенической оценки.

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:
в соответствии с документацией ТУ 22.19.72.000-001-37042832- 2018


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция: Покрытия на основе резиновой крошки, толщиной от 2 мм до 50 мм, плотностью от 600 кг/м³ до 1500 кг/м³ **соответствует (не соответствует)** Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 (глава II, раздел 6)

Настоящее экспертное заключение выдано для целей подтверждения результатов лабораторных исследований и проверки соответствия образца продукции требованиям Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010.

Врач по общей гигиене



А.В. Бормашов